

4 квартал 2014 года.

1. За данный период аварийных отключений электрической энергии не было.
2. Резерв свободной мощности по питанию 35 кВ составляет 15 МВА.
3. Резерв свободной мощности по питанию 6 кВ составляет 20 МВА.
4. Величина максимальной резервируемой мощности:

	Величина максимальной мощности, МВт					Величина фактически потребляемой мощности, МВт					Резерв, МВт				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
Октябрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	3,8648	2,0574	0	1,8048	0,0026	4,3192	2,7426	0	1,4952	0,0814
Ноябрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	4,4569	2,4385	0	2,0149	0,0035	3,7271	2,3615	0	1,2851	0,0805
Декабрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	5,9108	3,2724	0	2,6337	0,0047	2,2732	1,5276	0	0,6663	0,0793
4 квартал	8,184	4,8	0	3,3	0,084	4,7442	2,5894	0	2,1511	0,0035	3,4398	2,2106	0	1,1488	0,0804