

4 квартал 2015 года.

1. За данный период аварийных отключений электрической энергии не было.
2. Резерв свободной мощности по питанию 35 кВ составляет 15 МВА.
3. Резерв свободной мощности по питанию 6 кВ составляет 20 МВА.
4. Величина максимальной резервируемой мощности:

	Величина максимальной мощности, МВт					Величина фактически потребляемой мощности, МВт					Резерв, МВт				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
Октябрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	4,214	2,9771	0	1,2199	0,0170	3,97	1,8229	0	2,0801	0,067
Ноябрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	4,424	3,2006	0	1,2040	0,0194	3,76	1,5994	0	2,096	0,0646
Декабрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	5,071	3,6901	0	1,3614	0,0195	3,113	1,1099	0	1,9386	0,0645
3 квартал	8,184	4,8	0	3,3	0,084	4,5697	3,2893	0	1,2618	0,0186	3,6143	1,5107	0	2,0382	0,0654