

2 квартал 2014 года.

1. За данный период аварийных отключений электрической энергии не было.
2. Резерв свободной мощности по питанию 35 кВ составляет 15 МВА.
3. Резерв свободной мощности по питанию 6 кВ составляет 20 МВА.
4. Величина максимальной резервируемой мощности:

	Величина максимальной мощности, МВт					Величина фактически потребляемой мощности, МВт					Резерв, МВт				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
Апрель	8,184	4,8	0	3,3	0,084	3,4159	1,8513	0	1,5399	0,0247	4,7681	2,9487	0	1,7601	0,0593
Май	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,4329	1,1190	0	1,3118	0,0021	5,7511	3,6810	0	1,9882	0,0819
Июнь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,1109	0,9601	0	1,1482	0,0026	6,0731	3,8399	0	2,1518	0,0814
2 квартал	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,6532	1,3101	0	1,3333	0,0098	5,5308	3,4899	0	1,9667	0,0742