

1. За 2015 год аварийных отключений электрической энергии не было.
2. Резерв свободной мощности по питанию 35 кВ составляет 15 МВА.
3. Резерв свободной мощности по питанию 6 кВ составляет 20 МВА.
4. Электросетевые объекты в ремонт не выводились.