

3 квартал 2015 года.

1. За данный период аварийных отключений электрической энергии не было.
2. Резерв свободной мощности по питанию 35 кВ составляет 15 МВА.
3. Резерв свободной мощности по питанию 6 кВ составляет 20 МВА.
4. Величина максимальной резервируемой мощности:

	Величина максимальной мощности, МВт					Величина фактически потребляемой мощности, МВт					Резерв, МВт				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
Июль	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,3008	2,2821	0	0,0106	0,0081	5,8832	2,5179	0	3,2894	0,0759
Август	8,184	4,8	0	3,3	0,084	3,3039	3,2740	0	0,0164	0,0135	4,8801	1,5260	0	3,2836	0,0705
Сентябрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	3,7258	2,8055	0	0,9032	0,0171	4,4582	1,9945	0	2,3968	0,0669
3 квартал	8,184	4,8	0	3,3	0,084	3,1102	2,7872	0	0,3101	0,0129	5,0738	2,0128	0	2,9899	0,0711