

#### 4 квартал 2013 года.

1. За данный период аварийных отключений электрической энергии не было.
2. Резерв свободной мощности по питанию 35 кВ составляет 15 МВА.
3. Резерв свободной мощности по питанию 6 кВ составляет 20 МВА.
4. Величина максимальной резервируемой мощности:

	Величина максимальной мощности, МВт					Величина фактически потребляемой мощности, МВт					Резерв, МВт				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
Октябрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	3,931	2,1129	0	1,7875	0,0306	4,253	2,6871	0	1,5125	0,0534
Ноябрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	5,407	3,0674	0	2,2877	0,0519	2,777	1,7326	0	1,0123	0,0321
Декабрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	5,8159	3,2739	0	2,4739	0,0681	2,3681	1,5261	0	0,8261	0,0159
4 квартал	8,184	4,8	0	3,3	0,084	5,0513	2,8181	0	2,183	0,0502	3,1327	1,9819	0	1,117	0,0338