

## 2 квартал 2015 года.

1. За данный период аварийных отключений электрической энергии не было.
2. Резерв свободной мощности по питанию 35 кВ составляет 15 МВА.
3. Резерв свободной мощности по питанию 6 кВ составляет 20 МВА.
4. Величина максимальной резервируемой мощности:

	Величина максимальной мощности, МВт					Величина фактически потребляемой мощности, МВт					Резерв, МВт				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
Апрель	8,184	4,8	0	3,3	0,084	3,3139	2,3952	0	0,9045	0,0142	4,8701	2,4048	0	2,3955	0,0698
Май	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,7569	1,7396	0	1,0040	0,0133	5,4271	3,0604	0	2,296	0,0707
Июнь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,4918	2,1693	0	0,3093	0,0132	5,6922	2,6307	0	2,9907	0,0708
2 квартал	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,8542	2,1013	0	0,7393	0,0136	5,3298	2,6987	0	2,5607	0,0704